

| MODULE |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     |

COMPTEUR  
EDF

PEIGNE DE RACCORDEMENT

1

INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL 63 A	DISJONCTEUR 1A	DISJONCTEUR 1B	DISJONCTEUR 1C	INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL 40 AC	DISJONCTEUR 1D	DISJONCTEUR 1E	DISJONCTEUR 1F	LIBRE	DOIT RESTER LIBRE	DOIT RESTER LIBRE	DOIT RESTER LIBRE	DOIT RESTER LIBRE
REGLE DE L'AVAL 60	32	20	16	REGLE DE L'AVAL 24	20	16	16					
	32	20	8		10	8	6					
	PLAQUE DE CUISSON	LAVE LINGE	LUMINAIRE CUISINE - 3 GRAND SALLON : 4		REFRIGERATEUR	LUMINAIRE CHAMBRE 1 : 1 CHAMBRE 2 : 1 CHAMBRE 3 : 1 TOILETTES : 1 COULOIR CHAMBRE : 1 ENTREE : 1 ESCALIER ENTREE : 1 EXT. PORTE ENTREE : 1	LUMINAIRES SALLE DE BAIN : 2 PETIT SALLON : 2 EXTERIEUR DERRIERES : 1 SALLE A MANGER : 1					

PEIGNE DE RACCORDEMENT

2

INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL 63 A	DISJONCTEUR 2A	DISJONCTEUR 2B	DISJONCTEUR 2C	INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL 40 AC	DISJONCTEUR 2D	DISJONCTEUR 2E	DISJONCTEUR 2F	DISJONCTEUR 2G	DOIT RESTER LIBRE	DOIT RESTER LIBRE	DOIT RESTER LIBRE	DOIT RESTER LIBRE
REGLE DE L'AVAL 60	20	20	20	REGLE DE L'AVAL 20	16	16	2	2				
	20	20	20	20	8	8	2	2				
	LAVE-VAISSELLE	BALLON EAU CHAUDE	FOUR		LUMINAIRE BUANDERIE : 1 COULOIR BUANDERIE : 1 BUREAU : 1 ESCALIER ETAGE BUREAU : 1 ATELIER : 1 EXTERIEUR DEVANT : 2	MICRO STATION	VMC	PROGRAM CHAUFFAGE				

PEIGNE DE RACCORDEMENT

3

INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL 63 AC	DISJONCTEUR 3A	DISJONCTEUR 3B	DISJONCTEUR 3C	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	DOIT RESTER LIBRE	DOIT RESTER LIBRE	DOIT RESTER LIBRE	DOIT RESTER LIBRE
REGLE DE L'AVAL 63 AC	20	20	20									
	20	20	20									
1	CONVECTEUR CHAMBRE 1 (1000 W) CHAMBRE 2 (1000 W) CHAMBRE 3 (1000 W) ENTREE COULOIR (1000 W)	CONVECTEUR SALLE DE BAIN (1000 W) SECHE SERVIETTE (500 W) PETIT SALLON (1) (1000 W) SALLE A MANGER (1000 W) CUISINE (1000 W)	CONVECTEUR GRAND SALLON (1000 W) GRAND SALLON (1000 W) BUREAU (1000 W) BUANDERIE (1000 W)									

PEIGNE DE RACCORDEMENT

4

INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL 63 AC	DISJONCTEUR 4A	DISJONCTEUR 4B	DISJONCTEUR 4C	DISJONCTEUR 4E	DISJONCTEUR 4F	DISJONCTEUR 4G	LIBRE	LIBRE	DOIT RESTER LIBRE	DOIT RESTER LIBRE	DOIT RESTER LIBRE	DOIT RESTER LIBRE
REGLE DE L'AVAL 60	20	20	20	20	20	20						
	10	10	10	10	10	10						
	PRISES CHAMBRE 1 - 6 CHAMBRE 2 - 6	PRISES CHAMBRE 3 - 6 TOILETTES - 1 COULOIR - 1 INTERPHONE - 1 ENTREE - 1 ESCALIER ETAGE - 1 JARDIN DERRIERE - 1	PRISES SALLE DE BAIN - 4 PETIT SALLON - 5 SALLE A MANGER - 4	PRISES CUISINE - 6 ATELIER - 6	PRISES COULOIR BUANDERIE - 1 ESCALIER ETAGE - 1 BUANDERIE - 5 BUREAU - 5	PRISES GRAND SALLON - 10 EXTERIEUR DEVANT - 2						